

衛生福利部社會及家庭署 函

地址：115204 臺北市南港區忠孝東路6段
488號12樓

聯絡人：林舒芃

聯絡電話：(02)89791196 分機：221

傳真：(02)27018410

電子郵件：sfaa0390@sfaa.gov.tw

受文者：高雄市政府社會局

發文日期：中華民國112年4月28日

發文字號：社家老字第1120860300號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明二、三、四 (A21050000J_1120860300_doc1_Attach1.pdf、
A21050000J_1120860300_doc1_Attach2.pdf、
A21050000J_1120860300_doc1_Attach3.pdf)

主旨：有關輔導老人福利機構改善公共安全設施設備1案，詳如
說明，請查照。

說明：

一、依據112年4月20日衛生福利部長期照顧機構改善公共安全
專案小組第2次會議決議事項辦理。

二、有關寢室隔間與樓板密接整修之評估基準部分：

(一)查本署前以112年3月15日社家老字第1120860174號檢送4
項公共安全獎助項目之評估基準在案，其中寢室隔間與
樓板密接整修之評估基準，基於「防火區劃」為法定專
有名詞，爰將「水平防火區劃」修正為「水平區劃」；
修正後評估基準，如附件1。

(二)另如經評估無法執行寢室隔間與樓板密接整修，採用替
選方案者，須出具評估報告之內容，經財團法人台灣建
築中心112年3月28日邀集專家學者討論，應提出寢室各
樓層避難逃生圖，以個案夜間火災最不利情境，並考量

社會局 1120501



11233928100

- 兩方向避難原則，建構水平疏散策略及應變流程，評估設置等待消防救援之相對安全空間位置，內容應包含：
- 1、確實無法置頂之原因，並提供相關現況照片及圖說佐證。
 - 2、寢室各樓層避難逃生圖：應包含安全梯、各空間標示、相關提供應給之消防設備（滅火器、室內消防栓、受信總機、火警廣播、119火災通報裝置及、排煙方式）、防火區劃、寢室及門扇開啟型式及材質等；相對區劃等待救援空間位置，應以顏色標示於避難逃生圖。
 - 3、各樓層水平疏散演練腳本及應變流程、水平疏散策略。
 - 4、相對區劃之施工方法、住民安置計畫。
 - 5、專業人員應變推演教育訓練輔導過程照片及簽到單。
- 三、有關面積超過1,000平方公尺之原有合法公立、公設民營及財團法人老人及身心障礙福利機構之自動撒水設備改善部分，內政部同意得比照該部109年11月23日內授消字第1090829268號函辦理(如附件2)。
- 四、有關原有合法之公立、公設民營及財團法人老人及身心障礙福利機構，經改善設置119火災通報裝置及自動撒水設備者，列入消防安全設備定期檢修申報部分，內政部同意得比照該部消防署110年11月18日消署預字第1101120551號函辦理(如附件3)。

正本：臺北市政府社會局、新北市政府社會局、桃園市政府社會局、臺中市政府社會局、臺南市政府社會局、高雄市政府社會局、宜蘭縣政府、新竹縣政府、苗栗縣政府、彰化縣政府、南投縣政府、雲林縣政府、嘉義縣社會局、屏東縣政府、臺

東縣政府、花蓮縣政府、澎湖縣政府、基隆市政府、新竹市政府、嘉義市政府、金門縣政府、連江縣政府、衛生福利部北區老人之家、衛生福利部中區老人之家、衛生福利部南區老人之家、衛生福利部東區老人之家、衛生福利部澎湖老人之家、衛生福利部彰化老人養護中心、財團法人台灣省私立台北仁濟院附設仁濟安老所、財團法人台灣省私立健順養護中心、財團法人台灣省私立桃園仁愛之家、財團法人台灣省私立桃園仁愛之家附設成功老人養護中心、財團法人台灣省私立桃園仁愛之家附設苗栗老人養護中心、財團法人台灣省私立桃園仁愛之家附設新竹老人養護中心、財團法人台灣省私立菩提仁愛之家、財團法人臺灣省私立普門仁愛之家、財團法人樹河社會福利基金會附設台灣省私立悠然山莊安養中心、財團法人台灣省私立台南仁愛之家康寧園安養中心、財團法人台灣省私立台南仁愛之家新都養護所、財團法人台灣省私立台南仁愛之家成功養護中心、財團法人台灣省私立高雄仁愛之家、財團法人利河伯社會福利基金會附設台灣省私立基督仁愛之家、財團法人台灣省私立光明仁愛之家、財團法人台灣省私立嘉義仁愛之家、財團法人台灣省私立嘉義濟美仁愛之家、財團法人臺灣省私立嘉義博愛仁愛之家、財團法人台灣省私立孝愛仁愛之家

副本：內政部消防署、財團法人台灣建築中心、本署老人福利組(均含附件)



裝

訂

線

